LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

സുനാമി ദുരന്തവും വൈദ്യുത മേഖലയിലുണ്ടായ നാശനഷ്ടവും

55 [373] ശ്രീ. കെ. എ. ചന്ദ്രൻ:

,, എൻ. ഡി. അപ്പച്ചൻ:

,, കെ. സുധാകരൻ:

,, എം. കെ. പോൾസൺ മാസ്റ്റർ:

,, ജോർജ് ജെ. മാത്യു: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സുനാമി ദുരന്തം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, സബ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ പറ്റുകയോ തകർച്ച ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ;

(സി) ഇവ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുവാൻ എന്ത് ചെലവുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) സുനാമി ദുരന്തമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്:

11 കെ.വി. ലൈൻ	..	300	കി.മീ.
100 കെ.വി.എ. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ	..	200	എണ്ണം
എൽ.റ്റി. ലൈൻ	..	300	കി.മീ.
സർവ്വീസ് കണക്ഷൻ	..	20,000	എണ്ണം
തെരുവ് വിളക്കുകൾ	..	1,000	എണ്ണം

(സി) 40 കോടി രൂപ.